A Member of
The Linde Group

Service- och underhållsförbud.
Innebörden av de nya riktlinjerna.

Startpunkt/utgångsläge

Har du en F-gas i ditt system med Gwp under 2500?

- Ja → Ingen åtgärd nödvändig.
- Nej ↓

Har ditt system en fyllningsvikt på mindre än 40 ton CO_2e?

- Ja → Ingen åtgärd nödvändig.
- Nej ↓

Har ditt system en applikation eller process som faller under undantag (t ex militärt ändamål eller temperatur under -50°C)?

- Ja → Ingen åtgärd nödvändig.
- Nej ↓

Är ditt system fyllt med återvunnen gas?

- Ja → Service- och underhålls-förbud från och med 1 januari 2030.
- Nej ↓

Service- och underhållsförbud från och med 1 januari 2020.

AGA Gas AB
www.aga.se

Observera att denna information ska ses endast som vägledning. Det är ditt ansvar som kund att avgöra om detta förbud är aktuellt för ditt företag.

112191-1 0415 – 1.1 HL